

# Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer **WG / 2023 / 808K / 1**

**Producent:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Kostrzewa Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 11A, 11-500 Giżycko

**Wyrób:** Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

**Typ:** **TWIN BIO LUXURY COMPACT 16 o mocy 15 kW**

**Paliwo:** pellet drzewny

**Kategoria kotła:** 1

**Kocioł kondensacyjny**

**NIE**

**Metoda badania:** PN-EN 303-5:2021-09

**Klasa kotła**

**5**

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	$E_{CO}$	$mg/m^3_n$	73,59	$\leq 500$
		Tlenki azotu w przeliczeniu na $NO_2$	$E_{NOx}$	$mg/m^3_n$	151,38	-
		Organiczne związki gazowe	$E_{OGC}$	$mg/m^3_n$	3,03	$\leq 20$
		Pył	$E_{PM}$	$mg/m^3_n$	19,30	$\leq 40$
	Moc minimalna	Tlenek węgla	$E_{CO}$	$mg/m^3_n$	305,05	$\leq 500$
		Tlenki azotu w przeliczeniu na $NO_2$	$E_{NOx}$	$mg/m^3_n$	131,12	-
		Organiczne związki gazowe	$E_{OGC}$	$mg/m^3_n$	7,40	$\leq 20$
		Pył	$E_{PM}$	$mg/m^3_n$	16,59	$\leq 40$
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s,CO}$	$mg/m^3_n$	270,33	$\leq 500$
		Tlenki azotu w przeliczeniu na $NO_2$	$E_{s,NOx}$	$mg/m^3_n$	134,16	$\leq 200$
		Organiczne związki gazowe	$E_{s,OGC}$	$mg/m^3_n$	6,75	$\leq 20$
		Pył	$E_{s,p}$	$mg/m^3_n$	17,00	$\leq 40$
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		$\eta_{son}$	%	86,47	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		$\eta_s$	%	82,09	$\geq 75$
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	$P_n$	kW	15,19	-
		Sprawność użytkowa	$\eta_n$	%	85,67	-
		Sprawność cieplna	$\eta_{cn}$	%	92,80	$\geq 88,18$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	$P_p$	kW	4,22	-
		Sprawność użytkowa	$\eta_p$	%	86,61	-
		Sprawność cieplna	$\eta_{cp}$	%	93,38	$\geq 87,65$
	Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		$el_{max}$	kW	0,058
Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		$el_{min}$	kW	0,023	-	
Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		$P_{SB}$	kW	0,0031	-	
Współczynnik efektywności energetycznej kotła		$EEl$	-	121,01	-	
Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-	

\*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/808K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI  
 URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA  
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 21.08.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu